



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Fiscalização da Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto

## RELATÓRIO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA ADASA

**ADASA:** Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal.

**Endereço:** Setor Ferroviário – Parque Ferroviário de Brasília – Estação Rodoferroviária, Sobreloja – Ala Norte – CEP: 70631-900 – Brasília-DF.

**Telefone:** (61) 3961-4900

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

**CAESB** – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

**Endereço:** Centro de Gestão de Águas Emendadas – Av. Sibiruna – Lotes 13/21 – Águas Claras – CEP: 71928-720 – Brasília-DF.

## 3. DADOS DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA

<b>Tipo</b>	Acompanhamento das obras da Estação de Elevatória de Água Bruta (EEAB) no sistema Corumbá IV.
<b>Localidade (s)</b>	Luziânia - GO
<b>Data da ação fiscalizatória</b>	15 de outubro de 2021

## 4. OBJETIVO

O objetivo desta ação fiscalizatória foi atualizar as informações sobre as obras do sistema Corumbá IV.

## 5. RELATO DA FISCALIZAÇÃO

Em 15/10/2021 uma equipe da Adasa, acompanhada de técnicos da Caesb e da Saneago, realizou uma visita técnica à Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) do sistema Corumbá IV.

De acordo com os engenheiros da empresa executora da obra, que também acompanharam a visita, a unidade está pronta para operação, tendo sido testados equipamentos como conjuntos moto-bomba (Figura 1) e Reservatório Hidropneumático (RHO).

A unidade vai operar de forma automatizada. Encontram-se instalados e testados o supervisório (Figuras 2 e 3) e demais equipamentos de automação.

A data informada para a energização da unidade foi 16 de outubro de 2021, ocasião em que deverão ser iniciados os testes para viabilizar a entrada em operação do sistema. Foi concedida a licença para a operação da linha de transmissão, a única que ainda estava pendente.

O sistema fornecerá inicialmente uma vazão de 1.400 L/s, sendo que 1000 L/s serão destinados à Caesb e 400 L/s à Saneago.

--	--



Figura 1. Conjunto moto-bombas da Estação de Elevatória de Água Bruta (EEAB) no sistema Corumbá IV.

Figura 2. Supervisório



Figura 3. Tela do Supervisório.

Figura 4. Sala de quadros elétricos



Figura 6. Lago Corumbá IV.

Figura 7. Subestação Elétrica.

6. **CONCLUSÃO**

Está previsto para 16/10/2021 a energização da Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) do sistema Corumbá IV. Como as obras estão concluídas e as licenças concedidas, a partir da data informada serão viabilizados os testes para início da operação do sistema.

7. **RECOMENDAÇÃO**

Recomenda-se o envio de ofício à Caesb solicitando cronograma com as datas de início dos testes e da pré-operação do Sistema de Abastecimento de Água Corumbá IV.

8. **EQUIPE TÉCNICA****ADALTO CLÍMACO RIBEIRO**

Regulador de Serviços Públicos

**REBECCA MARIA FERREIRA ARECO**

Estagiária

**RAFAEL MACHADO MELLO**

Superintendente de Abastecimento de Água e Esgoto



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MACHADO MELLO - Matr.0127459-7, Superintendente de Abastecimento de Água e Esgoto da ADASA**, em 29/10/2021, às 07:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ADALTO CLÍMACO RIBEIRO - Matr.0271173-7, Regulador(a) de Serviços Públicos**, em 29/10/2021, às 08:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?)



acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0  
verificador= **72286189** código CRC= **EC6CB7EA**.

---

00197-00001584/2018-17

Doc. SEI/GDF 72286189